



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ( телефон доверия 39-99-99)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 53-35-76, факс (4922)32-20-27 E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Владимиру и Суздальскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600000, г. Владимир, ул. Спасская, д.5-а, тел/факс (4922)32-40-22

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Владимир

(место составления акта)

“ 07 ” декабря 20 18 г.

(дата составления акта)

12:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица

№ 643

По адресу/адресам: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району – главного государственного инспектора г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору Дмитриева Романа Владимировича от «05» декабря 2018 года № 643

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 07 » 20 г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

« 07 » 20 г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 3 часа (с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «07» декабря 2018 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»

Попова Ирина Олеговна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району, капитан внутренней службы Козлов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» Попова Ирина Олеговна; Заместитель директора по общим вопросам ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», ответственная за ПБ Зорина Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Складские помещения и мастерские (пом. подвального этажа литер А № 28; пом. 1-го этажа литер А №№ 21, 22, 23, 25; пом. 3-го этажа литер А №№ 1, 10; пом. Антресоль литер А № 2) не оборудованы автоматическими установками пожаротушения. Основание: ст. 1, 3, 4, 5, 6, 78 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 1, таб. 1, п. 1.10 Специальные технические условия (далее СТУ) от 2012 г. разработанные ФГУП ВНИИПО МЧС России);

2. Из помещения гардероба (пом. подвального этажа литер А № 10) не предусмотрена система механического дымоудаления. Основание: ст. 1, 3, 4, 5, 6, 78 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 6, таб. 1, п. 1.10 Специальные технические условия от 2012 г. разработанные ФГУП ВНИИПО МЧС России.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в области пожарной безопасности: не выполнены пункты 1, 2 предписания № 485/1/1 от 18.12.2017г. и не выполнены пункты 1, 2 предписания № 520/1/1 от 22.12.2017г., срок устранения которых истекает 01.12.2019г.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена/заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району – главного государственного инспектора г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору Дмитриева Романа Владимировича от «05» декабря 2018 года № 643;

- предписание № 485/1/1 от 18.12.2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекта защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара с отметками об исполнении;

- предписание № 520/1/1 от 18.12.2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекта защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара с отметками об исполнении;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору – начальник отделения НД по Октябрьскому району г. Владимира ОНД и ПР по г. Владимиру и Суздальскому району Козлов Александр Владимирович

«04» декабрь 2018г.

МЛП




С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАУК ВО

«Владимирский областной театр кукол»

Попова Ирина Олеговна

ФИО полностью

 «07» 12 2018г.  
Попова И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом  
проверки: \_\_\_\_\_