

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7; почтовый адрес: 600009, Владимир,
ул. 1-я Пионерская, 92
телефон: 8 (4922) 42-22-17, факс: 8 (4922) 53-08-29;
E-mail: vladimir@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

600000, г.Владимир, ул. Гагарина, д.7
(место составления)

03 декабря 2019 г.
(дата составления акта)
13 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 11.1-1133ВН-А/0265-2019

По адресу/адресам: 600000, г.Владимир, ул. Гагарина, д.7
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Т.М. Солиной от 30 октября 2019г. №В-1133-пр «О проведении внеплановой выездной проверки ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол», сокращенное наименование ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», ИНН 3329001148, юридический адрес: 600000, г.Владимир, ул. Гагарина, д.7.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"___" _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
"___" _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/10 часов в период с 11.00 20.11.2019 по 13.00 03.12.2019

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

20.11.2019г. 11 час. 00 мин.

(дата, время)

Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»

Попова Ирина Олеговна

(Фамилия, Имя, Отчество)

подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Миронов Михаил Юрьевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» Попова Ирина Олеговна

Общие сведения о предприятии

Полное наименование организации: Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол»,

сокращенное наименование: ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», ИНН 3329001148, юридический адрес: 600000, г.Владимир, ул. Гагарина, д.7.

Законный представитель (руководитель) - директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» Попова Ирина Олеговна

Документ, подтверждающий полномочия: сведения из ЕГРЮЛ, приказ департамента культуры администрации Владимирской области №129/Л от 29.09.2015.

Общие сведения об электрохозяйстве предприятия.

Электроснабжение ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» осуществляется напряжением 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-520 ООО «УК Дельта» по 2 КЛ АВБШШв 4x185 мм² длиной 90м.

Ответственным за электрохозяйство учреждения приказом №181 от 29.12.2018 назначен ведущий инженер-электрик ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» Логинов Сергей Адольфович, группа 4 до 1000В, проверка знаний норм и правил работы в электроустановках 29.08.2019 в комиссии Ростехнадзора

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не назначен соответствующим документом заместитель ответственного за электрохозяйство учреждения, прошедший проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме 4 группы по электробезопасности	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. №6) (далее ПТЭЭП) ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», Должностное лицо – ведущий

		пункт 1.2.3, пункт 1.2.7	инженер-электрик Логинов Сергей Адольфович
2.	Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности требует пересмотра в связи с изменением сетевой организации	ПТЭЭП пункт 1.8.1	Юридическое лицо – ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», Должностное лицо – ведущий инженер-электрик Логинов Сергей Адольфович
3.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений	ПТЭЭП пункт 1.8.1	Юридическое лицо – ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», Должностное лицо – ведущий инженер-электрик Логинов Сергей Адольфович
4.	Не отражаются на схемах и чертежах изменения, выполненные в процессе эксплуатации за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения	ПТЭЭП Пункт 1.8.3	Юридическое лицо – ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», Должностное лицо – ведущий инженер-электрик Логинов Сергей Адольфович
5.	Не представлены паспорта заземляющих устройств	ПТЭЭП пункт 2.7.15	Юридическое лицо – ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», Должностное лицо – ведущий инженер-электрик Логинов Сергей Адольфович
6.	Не представлены паспорта кабельных линий электропередачи	ПТЭЭП пункт 2.4.5	Юридическое лицо –

			ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», Должностное лицо – ведущий инженер- электрик Логинов Сергей Адольфович
7.	Отсутствует защитный кожух на наждачном станке в мастерской по изготовлению кукол	ПТЭЭП пункт 1.1.2, ПТЭЭП пункт 1.2.2 Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ) (изд.6) ПУЭ пункт 5.3.6	Юридическое лицо – ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», Должностное лицо – ведущий инженер- электрик Логинов Сергей Адольфович

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения ранее выданного предписания: не выявлено
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

распоряжение от 30 октября 2019г. №В-1133-пр «О проведении внеплановой выездной проверки ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»;
сведения из ЕГРЮЛ;
приказ департамента культуры администрации Владимирской области №129/Л от 29.09.2015;
предписание №11.1-1133вн-П/0265-2019 от 03 декабря 2019 года;
уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»;

уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении по ст.9.11 КоАП РФ в отношении должностного лица – ведущего инженера-электрика ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» Логинова Сергея Адольфовича.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора



М.Ю. Миронов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» Попова Ирина Олеговна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица и уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

03 декабря 2019 года

(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

